

# 陵川县住房和城乡建设管理局 关于鲁先生咨询西河底镇积善村危房评定 标准问题的回复


县政府:

陵川县住房和城乡建设管理局回复, 就该群众咨询的事项作出如下解释: 对农村房屋鉴定依据《危险房屋鉴定标准》jgj125-2016、《农村住房危险性鉴定标准》jgj/t363-2014《农村住房安全性鉴定技术导则》(建村函〔2022〕200号)等标准, 将鉴定结果分为A、B、C、D四个等级, 其中鉴定为A、B级为安全房屋, 鉴定为C、D级则属于危房。按照山西省自建房安全专项领导小组办公室《关于加快推进其他自建房排查工作的通知》要求, 正在对全县其他自建房逐一进行排查, 对存在安全隐患房屋进行鉴定, 鲁先生的房子是否属于危房需要等待鉴定过后才能下结论。3月1日11点54分与反映人进行联系, 反映人满意。

陵川县住房和城乡建设管理局

2023年3月6日





# 陌生联系人

184 3567 4138

山西晋城 移动



新建

添加到联系人

标记

VoLTE视频通话



通话记录

上午11:47

18435674138

呼出1分11秒

