正本

CMA
250413060727
有效期至2031年02月13日

报告编号：QQJC-S-202610-050

检 验 报 告

产品名称：生活饮用水

委托单位：陵川县晋泽源供水有限公司

受检单位：陵川县晋泽源供水有限公司

检验类别：委托检验

单位名称：高平市清泉水质检测有限公司

报告日期：2026 年 10 月 21 日

高平市清泉水质检测有限公司 检验检测专用章

注 意 事 项

1、报告无我单位“检验检测专用章”或公章无效。

2、复制报告未重新加盖我单位“检验检测专用章”或公章无效。

3、报告无主检、审核、批准人签章无效、报告涂改无效。

4、本检验报告未经许可不得用于产品标签、广告、商品宣传及评优等。

5、本检验报告一式两份，一份交付送检单位，一份由本单位存档。

6、如对检验报告有异议，应于收到报告七日内向本单位提出复核申请。

7、来样方式为送样时，检验结果仅对接受样品负责。

单位名称：高平市清泉水质检测有限公司

地　　址：高平市新华街第二水厂

邮政编码：048400

联系电话：0356-5221112

高平市清泉水质检测有限公司
检 验 报 告

报告编号：QQJC-S-202610-050　　第 1 页　共 4 页

产品名称	生活饮用水	检验类别	委托检验
受检单位	陵川县晋泽源供水有限公司	采样地点	出厂水
样品编号	YS2610050	样品数量	5000mL*1，200mL*1，500mL*4 100mL*1，1000mL*1
送样日期	2026.10.08	检验日期	2026.10.08-2026.10.15
样品描述	无色透明液体、完好	送样人员	武梦丹
检验依据	《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）		
检验方法	GB/T 5750-2023		
主检仪器设备	戴安 ICS-1100 离子色谱仪（A003）、AA-7020 原子吸收分光光度计（A001） 安捷伦 7820A+7697A 气相色谱仪（A013）、TU-1810 紫外可见分光光度计（A004） AFS-930 原子荧光光度计（A002）、FYFS-400X 低本底 α / β 测量仪（A011）		
检验结论	依据《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）对所检样品进行分析评价。 该样品所检项目结果均符合标准规定。		
环境条件	温度：（20-26）℃　　相对湿度：（35-50）%		

批准：闫辉　　审核：王丹丹

签名：闫辉　　签名：王丹丹

日期：2026 年 10 月 21 日　　日期：2026 年 10 月 21 日

主检：李乐乐、贺鑫、闫媛媛、张汐

签名：李乐乐　贺鑫　闫媛媛　张汐

日期：2026 年 10 月 21 日

编制：常芳　　打印日期：2026 年 10 月 21 日

高平市清泉水质检测有限公司
检 验 报 告

报告编号：QQJC-S-202610-050　　第 2 页　共 4 页

序号	检验项目	依据的标准	单位	标准限值	检验结果	单项判定
1	色度（铂钴色度单位）	GB/T 5750.4-2023 4.1 铂-钴标准比色法	度	15	＜5	合格
2	浑浊度（散射浑浊度单位）	GB/T 5750.4-2023 5.1 散射法-福尔马肼标准	NTU	1	0.87	合格
3	臭和味	GB/T 5750.4-2023 6.1 嗅气和尝味法	/	无异臭、异味	无	合格
4	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2023 7.1 直接观察法	/	无	无	合格
5	pH	GB/T 5750.4-2023 8.1 玻璃电极法	/	6.5-8.5	7.59	合格
6	铁	GB/T 5750.6-2023 5.1 火焰原子吸收分光光度法	mg/L	0.3	＜0.1	合格
7	锰	GB/T 5750.6-2023 6.1 火焰原子吸收分光光度法	mg/L	0.1	＜0.1	合格
8	铜	GB/T 5750.6-2023 7.2 火焰原子吸收分光光度法	mg/L	1.0	＜0.1	合格
9	锌	GB/T 5750.6-2023 8.1 火焰原子吸收分光光度法	mg/L	1.0	＜0.1	合格
10	氯化物	GB/T 5750.5-2023 5.2 离子色谱法	mg/L	250	7.63	合格
11	硫酸盐	GB/T 5750.5-2023 4.2 离子色谱法	mg/L	250	31.4	合格
12	溶解性总固体	GB/T 5750.4-2023 11.1 称量法	mg/L	1000	313	合格
13	总硬度（以 $CaCO_3$ 计）	GB/T 5750.4-2023 10.1 乙二胺四乙酸二钠滴定法	mg/L	450	234	合格
14	高锰酸盐指数（以 O_2 计）	GB/T 5750.7-2023 4.1 酸性高锰酸钾滴定法	mg/L	3	0.44	合格

高平市清泉水质检测有限公司
检 验 报 告

报告编号：QQJC-S-202610-050　　第3页　共4页

序号	检验项目	依据的标准	单位	标准限值	检验结果	单项判定
15	砷	GB/T 5750.6-2023 9.1 氢化物原子荧光法	mg/L	0.01	＜0.001	合格
16	镉	GB/T 5750.6-2023 12.1 无火焰原子吸收分光光度法	mg/L	0.005	＜0.0005	合格
17	铬（六价）	GB/T 5750.6-2023 13.1 二苯碳酰二肼分光光度法	mg/L	0.05	＜0.004	合格
18	铅	GB/T 5750.6-2023 14.1 无火焰原子吸收分光光度法	mg/L	0.01	＜0.0025	合格
19	汞	GB/T 5750.6-2023 11.1 原子荧光法	mg/L	0.001	＜0.0001	合格
20	氟化物	GB/T 5750.5-2023 6.2 离子色谱法	mg/L	1.0	0.26	合格
21	硝酸盐（以N计）	GB/T 5750.5-2023 8.3 离子色谱法	mg/L	10	2.83	合格
22	总大肠菌群	GB/T 5750.12-2023 5.3 酶底物法	MPN/100mL	不应检出	未检出	合格
23	菌落总数	GB/T 5750.12-2023 4.1 平皿计数法	CFU/mL	100	0	合格
24	大肠埃希氏菌	GB/T 5750.12-2023 7.3 酶底物法	MPN/100mL	不应检出	未检出	合格
25	铝	GB/T 5750.6-2023 4.1 铬天青S分光光度法	mg/L	0.2	＜0.008	合格
26	氨（以N计）	GB/T 5750.5-2023 11.1 纳氏试剂分光光度法	mg/L	0.5	＜0.10	合格
27	氰化物	GB/T 5750.5-2023 7.1 异烟酸-吡唑啉酮分光光度法	mg/L	0.05	＜0.002	合格
28	二氧化氯	GB/T 5750.11-2023 8.4 现场N,N-二乙基对苯二胺（DPD）法	mg/L	≥0.1≤0.8	0.24	合格

高平市清泉水质检测有限公司
检 验 报 告

报告编号：QQJC-S-202610-050　　第4页　共4页

序号	检验项目	依据的标准	单位	标准限值	检验结果	单项判定
29	三氯甲烷	GB/T 5750.10-2023 4.1 毛细管柱气相色谱法	mg/L	0.06	＜0.001	合格
30	总α放射性	GB/T 5750.13-2023 4.1 低本底总α检测法	Bq/L	0.5（指导值）	0.039	合格
31	总β放射性	GB/T 5750.13-2023 5.1 低本底总β检测法	Bq/L	1（指导值）	＜0.03	合格
32	氯酸盐	GB/T 5750.10-2023 21.2 离子色谱法	mg/L	0.7	＜0.05	合格
33	亚氯酸盐	GB/T 5750.10-2023 20.2 离子色谱法	mg/L	0.7	＜0.05	合格